



STAVBA:

„VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE MĚSTA ÚVALY“

Prověření šířky vozovky v ulici Dobročovická

V rámci výkonu technického dozoru investora byla dne 15.9.2011, na žádost investora, provedena kontrola rozměrů příčného profilu nově vyasfaltované vozovky v ulici Dobročovická. Již dříve byla tato komunikace převzata SÚS, Ing. Wintrovou.

Vlastní kontrola proběhla za účasti TDI, Ing. Hoffmana a stavbyvedoucího OHL ŽS, pana Tázlera. Na vybraných místech byly do průjezdného profilu vedle sebe naaranžovány nákladní vůz Tatra a osobní vůz Peugeot Partner. Následně byla pásmem změřena šířka vozovky a krajnic a mezera mezi oběma vozy. Měření proběhlo na vybraných kritických místech, a to jak s nově vyasfaltovým povrchem a nově upravenými příkopy, tak tam, kde úpravy nebyly provedeny, a to i mimo obec. Šířka vozovky (bez krajnic) se pohybuje kolem 450cm mimo obec 460-470cm v obci. Krajnice se pohybuje v šířkách do 50cm. Mezi vozidly zbyla mezera 50-60cm. Fotodokumentace průběhu měření byla předána investorovi a je přílohou textové části.

Závěrem lze konstatovat, že uvedením do původního stavu nebyla změněna šířka vozovky.

V Úvalech, dne 15.9.2011

Za VRV a.s.

Zapsal : D. Hoffman