

PĚTAŠEDESÁTKA - CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Riegerova 65, Úvaly, tel: +420 281 091 506

www.mestouvaly.cz/volny-cas/petasedesatka, veronika.rytirova@mestouvaly.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- budova je hodnocena jako částečně přístupná vzhledem k tomu, že propojení jednotlivých pater nezajišťuje osobní výtah, ale svislá zdvihací plošina
- upozorňujeme na chybné kontrastní vyznačení schodišťových stupňů, vyznačena má být pouze vodorovná část stupně, nikoliv svislá (podstupnice), tak aby bylo patrné pro slabozraké osoby, kde je hrana stupně.
- schodiště by mělo být vybaveno madlem po obou stranách

Upravená toaleta:

- odpadkový koš, který se ovládá nášlapem, není pro osoby na vozíku vhodný
- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí